

DTXr - Bug #3

Kan inte lägga till Analog Value

08/29/2022 08:44 AM - David Fredriksson

Status: Closed	Start date: 08/29/2022
Priority: Normal	Due date:
Assignee:	% Done: 100%
Category:	Estimated time: 0.00 hour
Target version:	
Reported Version:	
Description	
I noden KONGSBERG, När man försöker lägga till ett Analog Value, från menyn i trädet så händer inget. Det gäller även Binary Value.	
192.168.1.243	
firmware-revision Not set	

History

#1 - 08/29/2022 10:20 AM - Torbjorn Carlqvist Admin

- Status changed from New to Resolved

- Target version deleted (2)

Hi David,

I just upgraded your KONGSBERG node to 2.45 which ha a bug fix for creating new bacnet objects.

I added a new (no7) analog value for test.

#2 - 08/29/2022 10:23 AM - Torbjorn Carlqvist Admin

- % Done changed from 0 to 100

#3 - 08/29/2022 10:37 AM - Torbjorn Carlqvist Admin

- Status changed from Resolved to Closed